



*В конце ноября 2013 года в п. Леппясюръя Республики Карелия произошел пожар – огнем была повреждена дизельная генераторная установка Caterpillar C32. Предприятие – владелец пострадавшего дизельгенератора было застраховано в компании «Росгосстрах» по договору страхования строительной и другой техники и оборудования.*

Как показало проведенное расследование, причиной возгорания послужил разрыв топливных шлангов. Произошел выброс горючего, которое попало на раскаленный коллектор. В результате воспламенилась топливная система генераторной установки.

Данное событие признано страховым случаем. При получении комплекта документов, предусмотренного правилами страхования, компании-страхователю было выплачено возмещение в размере 4,8 млн рублей.

Источник: [Википедия страхования](#) , 18.03.14